



Segreteria Provinciale di Latina

Corso della Repubblica nr° 110, Latina c/o Questura
Tel. +39 0773.659464

e-mail: latina@coisp.it

pec: latina.coisp@pec.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Latina, 4 giugno 2023

AL DIRIGENTE IL COMPARTIMENTO
POLIZIA STRADALE

dott. Teseo DE SANCTIS

dipps218.0000@pecps.poliziadistato.it

- LATINA -

e p.c.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP

Segretario Generale Domenico PIANESE

- ROMA -

AL DIRIGENTE LA SEZIONE

POLIZIA STRADALE

dott. Gian Luca PORRONI

dipps218.0500@pecps.poliziadistato.it

- LATINA -

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE PRESSO LA
SEZIONE POLIZIA STRADALE

dipps218.0500@pecps.poliziadistato.it

- LATINA -

OGGETTO: malfunzionamento impianto di climatizzazione presso il

Distaccamento Polstrada Aprilia

Richiesta di immediato intervento

Egregio dott. DE SANCTIS,

Questa Organizzazione Sindacale, durante la riunione del 14 marzo u.s., ha espressamente rappresentato in quella sede che negli Uffici del Distaccamento Polizia Stradale di Aprilia l'impianto di condizionamento **per tutto il periodo invernale non è mai stato messo in funzione**, se non per brevi intervalli, lasciando il personale ad operare, soprattutto nelle ore notturne, a **temperature estremamente rigide**. Ulteriormente questa O.S. ha rappresentato che mentre in inverno è possibile porre parziale rimedio con una vestizione più pesante, durante la fase estiva sarà più difficile se non impossibile rimediare alle alte temperature che si generano all'interno dei locali, specialmente in quelli **protetti da finestre di sicurezza prive di possibilità di apertura e con vetri blindati**.



Segreteria Provinciale di Latina

Corso della Repubblica nr° 110, Latina c/o Questura
Tel. +39 0773.659464

e-mail: latina@coisp.it

pec: latina.coisp@pec.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Non le sfuggirà come alcuni di essi, ed in particolare quelli che sono chiamati a **particolari incarichi** come quelli di **Polizia Giudiziaria**, **trascorrono sino a 12 ore al giorno** all'interno di tali locali aggiungendo ulteriore stress a quello accumulato dal naturale svolgimento di una mansione così delicata.

Già dalla metà di marzo questa Organizzazione Sindacale aveva espresso la sua grande preoccupazione circa quello che sarebbe accaduto durante il periodo estivo senza un adeguato intervento risolutivo: orbene nonostante la nostra segnalazione di oltre tre mesi fa non solo non è stato posto in essere un intervento risolutivo, ma non è stato fatto nulla per garantire un luogo di lavoro salubre ed accogliente.

Pertanto questa Organizzazione Sindacale, raccogliendo le numerose segnalazioni del personale che quotidianamente opera in quegli uffici, chiede che venga ripristinato il funzionamento dell'impianto di climatizzazione in tempi adeguati in considerazione della imminente arrivo del torrido clima estivo, significando che in alternativa sarà promossa una visita del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di questa Organizzazione Sindacale per verificare la adeguatezza dei locali.

Nel ringraziare della sua sempre dimostrata sensibilità verso il benessere del personale della Polizia di Stato, si rimane in attesa di un suo tempestivo intervento.

Il Segretario Generale Provinciale

Floriano Svolacchia